

Ostrowiec Świętokrzyski dn. 11.01.2022 r.

Znak sprawy: ZP/271/01/2022/RC

Wyjaśnienia dot. postępowania pn.

Usługa konserwacji systemu p.poż. oraz konserwacja centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w 2022 roku

Zamawiający

Dom Pomocy Społecznej

ul. Grabowiecka 7

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

adres e-mail: biuro.dps7@home.pl

strona internetowa: ostrowiec.naszdps.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego Zapytanie, informujemy:

Pytanie 1:

Jaka jest ilość elementów systemu p. pożarowego?

Odpowiedź 1:

Centrale – 2 szt., czujki – 155 szt., ROP – 18 szt.

Pytanie 2:

Jakiego producenta i typ jest system oddymiania i ile klatek schodowych obejmuje?

Odpowiedź 2:

Centrale systemu oddymiania POLON 4200 – 2 szt.

Budynek przy ul. Grabowieckiej 7 – 2 klatki schodowe, niski parter, parter + 2 piętra

Budynek przy ul. Długiej 4 – 1 klatka schodowa, piwnica, parter + 2 piętra

Budek terapii zajęciowej - parter

Pytanie 3:

Jaki jest producent i typ centrali telefonicznej?

Odpowiedź 3:

Centrala telefoniczna: Slican, IP PBX IPL - 256

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Karolina Nowak